



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому району г. Махачкалы управления надзорной работы и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

ул. Ярагского, 124 «а», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
пр. Петра Первого, 3, г. Махачкала, 367007, тел. (8722) 55-15-87, факс.55-15-87, E-mail: ondipr2lr@mail.ru

Предписание № 112/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махачкалинский многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 112 от 26 апреля 2021 г. главного государственного инспектора Ленинского района г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова З.З., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 1 июня 2021 г. проведена плановая / выездная проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Абдулаевым И.А., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махачкалинский многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля 47, совместно с Директором Абдулжалиловой Г.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений (устранить), места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации не установлен в помещении защищенном от несанкционированного доступа (Устранить)	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	01.05.2022	
2	Материал покрытия пола в здании в корпусе №2 проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности. (представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на данный материал) (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таб. 28	01.05.2022	
3	Не во всех помещениях табло "Выход" в рабочем состоянии (Устранить)	(п.5.1 НПБ 103-03; ст.52 ФЗ №123 Тех. регламент);	01.05.2022	
4	Руководитель организации не организует	Постановление прави-	01.05.2022	

	проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью) (Устранить)	тества РФ от 16.09.2020 №1479 п. 48		
5	На объекте защиты в актовом зале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (Устранить)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 14. табл. 1. СП 5.13130.2009 таблица А 1	01.05.2022	
6	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. (Устранить)	ППР в РФ №1479 п.24	01.05.2022	
7	Не представлен акт работоспособности на имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию (Устранить)	ППР в РФ №1479 п. 54	01.05.2022	
8	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (Устранить)	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.13	01.05.2022	
9	Лестничные клетки здания не отделены от коридоров противопожарными дверями 2-го типа огнестойкости. (Устранить)	СП 2.13130.2020 п. 5.4.16	01.05.2022	
10	Не заключен договор на проведение планово предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации. (Устранить)	п. 55. Правила противопожарного режима в РФ №1479	01.05.2022	
11	Автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии. (Устранить)	п. 54. Правила противопожарного режима в РФ №1479	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Старший дознаватель ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по

РД
Абдулаев И.А.

«1» июня 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор Абдулжалилова Гульбарият
Гаджиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«1» июня 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____
